

FÖRKLARINGAR

- Uttagscentral fabrikat ABB/CEWE. Placeras +1500 ö.g.
- Säkerhetsbrytare 160A, E31 4.06 06.
- Säkerhetsbrytare 100A, E31 4.06 00.
- Säkerhetsbrytare 16A för kylaggregat.
- Säkerhetsbrytare 16A för port.
- Säkerhetsbrytare 125A för travers.
- Säkerhetsbrytare 63A för travers.
- Säkerhetsbrytare för luftvärmare.
- Säkerhetsbrytare 16A för ventilationsaggregat på kontrollrummets tak.
- Säkerhetsbrytare 16A för brandgardin.
- Anslutning av varmekabel i takbrunnar.

TECKENFÖRKLARINGAR

- Blockerat 3-fasuttag 16A 400V, E24, 170 64.
- Blockerat 3-fasuttag 32A 400V, E24, 170 77
- Blockerat 3-fasuttag 63A 400V, E24, 171 12.
- Blockerat 3-fasuttag 125A 400V, E24, 171 22.
- Uttag 230V 16A i kanal.
- Uttag 230V 16A.


GENERELLI

- Uttag, uttagscentraller, säkerhetsbrytare mm placeras +1500 ö.g. i verkstadsbhallar där ej annat anges.
- Ledningar skall vara i halogenfritt, skärmat utförande där ej annat anges.

BET	ANT	Relationshandling	ÄBk	2012-04-23
		Ändring avsett	SSM	DATUM

RELATIONSHANDLING

ABB COMPONENTS



ÄF-INFRASTRUKTUR AB
Box 201, 791 25 FÄLLÖ
Tel: 070-545 80 00, Fax: 070-545 89 79
Mail: infrastruktur@abb.se
www.infrastruktur.com

USPÅKAD NR	STAD AV	HAVALI LÖSNING
S71 159	ÄBk	Äke B öch
2012-	R Kontrollrum	
NYBYGGNAD AV TESTHALL		
Utbryggnad, Takplan		
KRAFTSYSTEM		
SKALA	TITEL	NUMMER
1:100	A3	726:63B:122
1:50	A1	