

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

FUNKTION: T21-500/V3-1

A = AVLUF

F = FRÄNLUF

T = TILLUF

U = UTELUF

Ö = ÖVERLUF

SYSTEM:

1 = LA01

2 = LA02

MATERIAL:

1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT

KANALDIMENSION: mm

ISOLERING:

K2 = CLEANTEC 50mm INV.

V7 = VÄRME 120mm UTV.

YTBEKLÄDNAD:

3 = UTV. MED AL-PLÅT

+ HÖJDER

CL+ -MÄTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-LINJE KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.  
UK+ -MÄTT ANGER AVSTÅND FRÅN UNDER-KANT KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.

ÖVRIGT

DONBETECKNINGAR PÅ RITNING ANGER, FÖR DON MED ANSLUTNINGSLÅDA, ANSLUTNINGSDIMENSION TILL ANSLUTNINGSLÅDA.

MATERIALFÖRTECKNING

BB21 REKT. BRAND/BRANDGASSPJÄLL  
BEVENT&RASCH TYP.BSK60  
FF01 FRÄNLUFTSFLÄKT VÄGGHÄNGD  
EXHAUSTO TYP VVR 250-4-1  
FF02 FRÄNLUFTSFLÄKT ÖSTBERG TYP CK125C  
FD11 FRÄNLUFTSDON FLÄKT WOODS TYP GPDP  
FD41 FRÄNLUFTSDON SWEGON TYP PELICAN  
CEILING HF INKL. ALS  
LA01 ENL DATAKÖRNING

LA02 ENL DATAKÖRNING

LD13 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO B L=900mm

LD14 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO C L=1100mm

LD41 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON  
LD42 TYP CALMO LÄNGD 1850mm KOD 1231

LD43 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON  
TYP CALMO LÄNGD 1250mm KOD 0521

SP11 INJUSTERINGSSPJÄLL TYP IRIS

SP21 CIRKULÄRT FORCERINGSSPJÄLL

SP41 REKTANGULÄRT FORCERINGSSPJÄLL

BEVENT&RASCH TYP BRJB

TD21 TILLUFTSDON SWEGON TYP CKD

TD41 TILLUFTSDON SWEGON TYP EAGLE

CEILING INKL. ALS

TD51 TILLUFTSDON SWEGON TYP EAGLE WALL

TV11 TALLRIKSVENTIL


VH11 VÄGGHUV ABC COMBIDON STRLK 250

YG11 YTTERVÄGGSGALLER

YG12 UTELUFTSGALLER ABC 2200x3000

YG13 AVLUF

GALLER ABC 2600x1700

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
ABB COMPONENTS				
<div><div></div><div><b>ÄF-INFRASTRUKTUR AB</b> INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Sveagatan 6, Tel 010-505 00 00</div></div>				
UPPDRAG NR	571228	RITAD AV	OFn	HANDLÄGGARE
DATUM	2012-02-13	ANSVARIG	DEL	
ABB COMPONENTS BEFINTLIG BYGGNAD TAKPLAN, DEL 1 LUFTBEHANDLING				
SKALA	1:50	FORMAT	A3 A1	NUMMER
				V-57.1-221
				BET

