

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

FUNKTION:
A = AVLUFT
F = FRÄNLUFT
T = TILLUFT
U = UTELUFT
O = ÖVERLUFT

SYSTEM:
1 = LA01
2 = LA02

MATERIAL:
1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT

KANALDIMENSION: mm
ISOLERING:
K2 = CLEANTEC 50mm INV.
V7 = VÄRME 120mm UTV.

YTBESLÄDNAD:
3 = UTV. MED AL-PLÅT

+ HÖJDER

CL+ -MÄTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-LINJE KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.
UK+ -MÄTT ANGER AVSTÅND FRÅN UNDER-KANT KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.

ÖVRIGT

DONBETECKNINGAR PÅ RITNING ANGER, FÖR DON MED ANSLUTNINGSLÅDA, ANSLUTNINGSDIMENSION TILL ANSLUTNINGSLÅDA.

MATERIALFÖRTECKNING

BB21 REKT. BRAND/BRANDGASSPJÄLL
BEVENT&RASCH TYP BSK60
FF01 FRÄNLUFTSFLÄKT VÄGGHÄNGD
EXHAUSTO TYP VVR 250-4-1
FF02 FRÄNLUFTSFLÄKT ÖSTBERG TYP CK125C
FD11 FRÄNLUFTSDON FLÄKT WOODS TYP GPDP
FD41 FRÄNLUFTSDON SWEGON TYP PELICAN
CEILING HF INKL. ALS
LA01 ENL. DATAKÖRNING

LA02 ENL. DATAKÖRNING

LD13 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO B L=900mm
LD14 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO C L=1100mm

LD41 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON
LD42 TYP CALMO LÄNGD 1850mm KOD 1231


LD43 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON
TYP CALMO LÄNGD 1250mm KOD 0521

SP11 INJUSTERINGSSPJÄLL TYP IRIS
SP21 CIRKULÄRT FORCERINGSSPJÄLL
SP41 REKTANGULÄRT FORCERINGSSPJÄLL

BEVENT&RASCH TYP BRJB
TD21 TILLUFTSDON SWEGON TYP CKD
TD41 TILLUFTSDON SWEGON TYP EAGLE
CEILING INKL. ALS

TD51 TILLUFTSDON SWEGON TYP EAGLE WALL
TV11 TALLRIKSVENTIL

VH11 VÄGGHUV ABC COMBIDON STRLK 250
YG11 YTTERVÄGGSGALLER
YG12 UTELUFTSGALLER ABC 2200x3000
YG13 AVLUFTSGALLER ABC 2600x1700

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
ABB COMPONENTS				
 ÄF-INFRASTRUKTUR AB INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Swagöten 6, Tel 010-505 00 00				
UPPDRAG NR 57114.7		RITAD AV OFn	HANDLAGGARE DEI	
DATUM 2012-02-13		ANSVARIG		
ABB COMPONENTS TESTHALL GOLVPLAN, DEL 1 LUFTBEHANDLING				
SKALA 1:50	FORMAT A3 A1	NUMMER V-57.1-111		BET

Wikers Plåt AB