

SKALA 1:50
0 1 2 3 4 5
METER

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

FUNKTION: T21-500/V3-1

A = AVLUF

F = FRÅNLUF

T = TILLUF

U = UTELUF

Ö = ÖVERLUF

SYSTEM:

1 = LA01

2 = LA02

MATERIAL:

1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT

KANALDIMENSION: mm

ISOLERING:

K2 = CLEANTEC 50mm INV.

V7 = VÄRME 120mm UTV.

YTBESLÄDNAD:

3 = UTV. MED AL-PLÅT

+ HÖJDER

CL+ -MÅTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-LINJE KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.
UK+ -MÅTT ANGER AVSTÅND FRÅN UNDER-KANT KANAL TILL FÄRDIGT GOLV.

ÖVRIGT

DONBETECKNINGAR PÅ RITNING ANGER, FÖR DON MED ANSLUTNINGSLÅDA, ANSLUTNINGSDIMENSION TILL ANSLUTNINGSLÅDA.

MATERIALFÖRTECKNING

BB21 REKT. BRAND/BRANDGASSPJÄLL
BEVENT&RASCH TYP BSK60
FF01 FRÅNLUFSTFLÅKT VÄGGHÄNGD
EXHAUSTO TYP VVR 250-4-1
FF02 FRÅNLUFSTFLÅKT ÖSTBERG TYP CK125C
FD11 FRÅNLUFSTDON FLÅKT WOODS TYP GPDP
FD41 FRÅNLUFSTDON SWEGON TYP PELICAN
CEILING HF INKL. ALS
LA01 ENL. DATAKÖRNING

LA02 ENL. DATAKÖRNING

LD13 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO B L=900mm

LD14 LJUDDÄMPARE SWEGON SORDO C L=1100mm

LD41 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON
LD42 TYP CALMO LÄNGD 1850mm KOD 1231

LD43 REKT. LJUDDÄMPARE SWEGON
TYP CALMO LÄNGD 1250mm KOD 0521

SP11 INJUSTERINGSSPJÄLL TYP IRIS

SP21 CIRKULÄRT FORCERINGSSPJÄLL

SP41 REKTANGULÄRT FORCERINGSSPJÄLL

BEVENT&RASCH TYP BRJB

TD21 TILLUFSTDON SWEGON TYP CKD

TD41 TILLUFSTDON SWEGON TYP EAGLE

CEILING INKL. ALS

TD51 TILLUFSTDON SWEGON TYP EAGLE WALL


TV11 TALLRIKSVENTIL

VH11 VÄGGHUV ABC COMBIDON STRLK 250

YG11 YTTERVÄGGSGALLER

YG12 UTELUFTSGALLER ABC 2200x3000

YG13 AVLUFSTSGALLER ABC 2600x1700

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
ABB COMPONENTS				
 ÅF-INFRASTRUKTUR AB INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Sveagatan 6 Tel 010-505 00 00				
UPPDRAG NR	57114.7	RITAD AV	OFn	HANDLÄGGARE
DATUM	2012-02-13	ANSVARIG		DEI
ABB COMPONENTS TESTHALL ELEVATION LINJE 0.8, DEL 2 LUFTBEHANDLING				
SKALA	1:50	FORMAT	A3 A1	NUMMER
V-57.2-004				BET

Wikers Plåt AB