

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

SYSTEMNAMN: VS01.11-15

GV = GOLVVÄRME
KV = TAPPKALLVATTEN
TL = TRYCKLUFT
S = SPILLVATTEN
VP= VÄRME PRIMÄR
VS = VÄRME SEKUNDÄR
VV = TAPPVARMVATTEN

SYSTEM: 01 = 1

MATERIAL:
11 = STÅLRÖR SS326 tom DN50
SS1886 from DN65
12 = GJUTJÄRN, MA-RÖR
13 = TRYCKKÄRLSSTÅL SIS1330-06
14 = ELFÖRZ. STÅLRÖR, MAPRESS
15 = ALUMINIUM BLÅA RÖR
21 = KOPPARRÖR HÅRDA SS1890

RÖRDIMENSION: mm

RADIATORBETECKNING

FABRIKAT/TYP
DJUP
HÖJD
LÅNGD
MC 22-420
660-58-0,27
Kv-VÄRDE
FLÖDE I l/h
EFFEKT I W

ANSLUTNINGSDIMENSIONER

SAMTLIGA DIMENSIONER GÄLLER DÄR ANNAT
EJ ANGES


ENHET	KV	VV	S
B	--	--	75
BL	15	15	--
UB	15	15	75

+ HÖJDER

CL+ -MÅTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-
LINJE RÖR TILL FÄRDIGT GOLV.

MATERIALFÖRTECKNING

AV11 AVSTÄNGNINGSVENTIL Armatec AT 3614
AV12 AVSTÄNGNINGSVENTIL Armatec AT 3590
B31 CIRKULÄR GOVBRUNN AV PLAST
Ø75 SIDOUTLOPP
BL21 SPÖLBLÅNDARE
LR01 LUTRIDÅ FRICO TYP AD420 W3 INKL
2-VÄGS VENTIL TVV25 SAMT STÄLLOM
SD20
RV21 INJUSTERINGSVENTIL TA STAD
SLH1 SLANGHYLLA SAMT SLANG
UB11 UTSLAGSBÄCK IFÖ CONTURA 44U
VS01- EXPANSIONSKÄRL AT 8321C100
EX01 Förtryck 2,5 bar
Öppn.tryck 4 bar
GV01- EXPANSIONSKÄRL AT 8321C80
EX01 Förtryck 2,5 bar
Öppn.tryck 4 bar
GV01- STYRVENTIL SIEMENS
SV11- 1xVVG4,25
101 2xALG 25,1
GV01- STYRVENTIL SIEMENS
SV11- 1xVVG40,20
102 2xALG 20,1

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
ABB COMPONENTS				
		ÄF-INFRASTRUKTUR AB INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Sveagatan 6, Tel 010-505 00 00		
UPPDRAG NR 571228	RITAD AV OFn	HANDLAGGARE DEI		
DATUM 2012-02-13	ANSVARIG			
ABB COMPONENTS BEFINTLIG BYGGNAD GOLVPLAN, DEL 1 VS-INSTALLATION				
SKALA 1:50	FORMAT A3 A1	NUMMER V-50.1-211		BET