

GENERELLT

- Följande ansluts till ringledning cu 50:
 - Ledande delar såsom VS/kyll-tryckluftsrör, ventilationskanaler etc. ansluts med RQ 10. Anslutning skall ske så nära inkommande vägggenomföring som möjligt.
 - Kabelstegar/kanaler, stativ, metallkonstruktioner, portar, Jordelektrod, ringledning cu 50, elcentraler apparat-skåp, cu-nät i golv.


TECKENFÖRKLARINGAR

Jordskena

BET	AMT	Relationshandling	ÄBk	DATUM
-	-	Ändring av	ÄBk	2012-04-23

RELATIONSHANDLING

ABB COMPONENTS



ÄF-INFRASTRUKTUR AB
Box 201, 791 25 FÄLN
SE-070 505 00 00, Fax: 070-505 89 79
Webb: www.af-infrastructure.com

UPPRÄTTAD AV: S71 159
ÄBk

REVISERAD AV: S71 159
ÄBk

2012-02-02
R Knifström

NYBYGGNAD AV TESTHALL

SKALA: 1:100
A3

NUMMER: 726:66G:111

1 BET