

FÖRKLARINGAR

- Uttagscentral fabrikat ABB/CEWE. Placeras +1500 ö.g.
- Säkerhetsbrytare 160A, E31 4.06 06.
- Säkerhetsbrytare 100A, E31 4.06 00.
- Säkerhetsbrytare 16A för kylaggregat.
- Säkerhetsbrytare 16A för port.
- Säkerhetsbrytare 125A för travers.
- Säkerhetsbrytare 63A för travers.
- Säkerhetsbrytare 16A för luftvärmare.
- Säkerhetsbrytare 16A för ventilationsaggregat på kontrollrummets tak.
- Säkerhetsbrytare 16A för brandgardin.
- Anslutning av varmekabel i takbrunnar.

TECKENFÖRKLARINGAR

- Blockerat 3-fasuttag 16A 400V, E24 170 64.
- Blockerat 3-fasuttag 32A 400V, E24 170 77
- Blockerat 3-fasuttag 63A 400V, E24 171 12.
- Blockerat 3-fasuttag 125A 400V, E24 171 22.
- Uttag 230V 16A i kanal.
- Uttag 230V 16A.


GENERELLT

- Uttag, uttagscentraler, säkerhetsbrytare mm placeras +1500 ö.g. i verkstadsbalkar där ej annat anges.
- Ledningar skall vara i halogenfritt, skärmat utförande där ej annat anges.

BET	AMT	ÄMBETEN AVSÄT	ÅR	DATUM
-	-	Relationshandling	ÅB	2012-04-23

RELATIONSHANDLING

ABB COMPONENTS



UPPGÅVA NR	STAD AV	ÄMBETEN	ÄMBETEN
S71 159	ABB	Åke B	Björk
2012-	R	Kraftström	

SKALA	TITEL	NUMMER	BET
1:100	A3	726:63B:121	1
1:50	A1		