

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

SYSTEMNAMN: VS01.11-15

GV = GOL VVÄRME
KV = TAPPKALLVATTEN
TL = TRYCKLUFT
S = SPILLVATTEN
VP= VÄRME PRIMÄR
VS = VÄRME SEKUNDÄR
VV = TAPPVÄRMVATTEN

SYSTEM:
01 = 1

MATERIAL:
11 = STÅLRÖR SS326 tom DN50
SS1886 from DN65
12 = GIUTJÄRN, MA-RÖR
13 = TRYCKKÄRLSSTÅL SIS1330-06
14 = ELFÖRZ. STÅLRÖR, MAPRESS
15 = ALUMINIUM BLÅA RÖR
21 = KOPPARRÖR HÄRDA SS1890

RÖRDIMENSION: mm

RADIATORBETECKNING

FABRIKAT/TYP
DJUP
HÖJD
LÄNGD
MC 22-420
660-58-0,27
Kv-VÄRDE
FLÖDE l l/h
EFFEKT i W

ANSLUTNINGSDIMENSIONER

SAMTLIGA DIMENSIONER GÄLLER DÄR ANNAT
EJ ANGES


| ENHET | KV | VV | S |
|-------|----|----|----|
| B | -- | -- | 75 |
| BL | 15 | 15 | -- |
| UB | 15 | 15 | 75 |

+ HÖJDER

CL+ -MÅTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-
LINJE RÖR TILL FÄRDIGT GOLV.

MATERIALFÖRTECKNING

AV11 AVSTÄNGNINGSVENTIL Armatex AT 3614
AV12 AVSTÄNGNINGSVENTIL Armatex AT 3590
B31 CIRKULÄR GOVBRUNN AV PLAST
Ø75 SIDOUTLOPP
BL21 SPÖLBLÄNDARE
LR01 LUTRIDÅ FRICO TYP AD420 W3 INKL
2-VÄGS VENTIL TVV25 SAMT STÄLLDOM
SD20
RV21 INJUSTERINGSVENTIL TA STAD
SLH1 SLANGHYLLA SAMT SLANG
UB11 UTSLAGSBÄCK, IFÖ CONTURA 44U
VS01- EXPANSIONSKÄRL AT 8321C100
EX01 Förtryck 2,5 bar
Öppn.tryck 4 bar
GV01- EXPANSIONSKÄRL AT 8321C80
EX01 Förtryck 2,5 bar
Öppn.tryck 4 bar
GV01- STYRVENTIL SIEMENS
SV11- 1xVVG4,25
101 2xALG 25,1
GV01- STYRVENTIL SIEMENS
SV11- 1xVVG40,20
102 2xALG 20,1

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM |
|---|--------------------|----------------------|------|-------|
| BYGGHANDLING | | | | |
| ABB COMPONENTS | | | | |
| <div><div></div><div>ÄF-INFRASTRUKTUR AB INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Sveagatan 6, Tel 010-505 00 00</div></div> | | | | |
| UPPDRAG NR 571228 | RITAD AV OFn | HANDLAGGARE DEI | | |
| DATUM 2012-02-13 | ANSVARIG | | | |
| ABB COMPONENTS TESTHALL ELEVATION LINJE A, DEL 1 VS-INSTALLATION | | | | |
| SKALA 1:50 | FORMAT A3 A1 | NUMMER V-50.2-005 | BET | |

SKALA 1:50
0 1 2 3 4 5
METER

