

1. Samplingsrör

 Rödetektor.

- ☒ Dold rödledetektor med inderkärnslampas
- Lammyrckhinapp, placeras +1500 öf.g.
- 4 Adressenhet.
- ASRL Styrenhet för rödluckor.
- 5 Samplingsenhet.
- 2 Larmdon
- Spridningsplint
- 2 Reläida
- 4 Hållmagnet

- Ledning ELAYB 2 x 1,0 röd till detektorer,


- lärknappar, där ej annat anges.
- GENERELLT
- Ledningsnät skall vara av halogenfritt utförande.
 - Detektorer får ej placeras närmare än 1 meter från tilluftsdon.

- Ledningsnät skall vara av halogenfritt utförande.

-	Relationshandling	ÅBk	2012-04-23
BET	ANT	JÄMNINGEN AVSEER	SGN
			DATUM

RELATIONSHANDLING

ABB COMPONENTS



UPPRAG NR 571 159	RITAD AV ÅBk	HANDLAGGARE Åke Björk
DATUM 2012-02-02	ANSVARIG R Knifström	

2012-02-02	R Knifström
NYBYGGNAD AV TESTHALL	

Utbyggnad, Takplan

SKALA	FORMAT	NUMMER	BET
1:100	A3	726:64	CBB:122
1:50	A1		