

FÖRKLARINGAR

FLÖDEN ANGES I l/s.

SYSTEMNAMN: VS01.11-15

GV = GOLVVÄRME  
KV = TAPPKALLVATTEN  
TL = TRYCKLUFT  
S = SPILLVATTEN  
VP= VÄRME PRIMÄR  
VS = VÄRME SEKUNDÄR  
VV = TAPPVARMVATTEN

SYSTEM: 01 = 1

MATERIAL:  
11 = STÅLRÖR SS326 tom DN50  
SS1886 from DN65  
12 = GJUTJÄRN, MA-RÖR  
13 = TRYCKKÄRLSSTÅL SIS1330-06  
14 = ELFÖRZ. STÅLRÖR, MAPRESS  
15 = ALUMINIUM BLÅA RÖR  
21 = KOPPARRÖR HÄRDA SS1890

RÖRDIMENSION: mm

RADIATORBETECKNING

FABRIKAT/TYP  
DJUP  
HÖJD  
LÄNGD  
MC 22-420  
660-58-0,27  
Kv-VÄRDE  
FLÖDE I l/h  
EFFEKT I W

ANSLUTNINGSDIMENSIONER

SAMTLIGA DIMENSIONER GÄLLER DÄR ANNAT EJ ANGES


ENHET	KV	VV	S
B	--	--	75
BL	15	15	--
UB	15	15	75

+ HÖJDER

CL+ -MÅTT ANGER AVSTÅND FRÅN CENTRUM-LINJE RÖR TILL FÄRDIGT GOLV.

MATERIALFÖRTECKNING

AV11 AVSTÄNGNINGSVENTIL Armatex AT 3614  
AV12 AVSTÄNGNINGSVENTIL Armatex AT 3590  
B31 CIRKULÄR GOVBRUNN AV PLAST  
Ø75 SIDOUTLOPP  
BL21 SPÖLBLÄNDARE  
LR01 LUTRIDÄ FRICO TYP AD420 W3 INKL  
2-VÄGS VENTIL TVV25 SAMT STÄLLOM  
SD20  
RV21 INJUSTERINGSVENTIL TA STAD  
SLH1 SLANGHYLLA SAMT SLANG  
UB11 UTSLAGSBÄCK IFÖ CONTURA 44U  
VS01- EXPANSIONSKÄRL AT 8321C100  
EX01 Förtryck 2,5 bar  
Öppn.tryck 4 bar  
GV01- EXPANSIONSKÄRL AT 8321C80  
EX01 Förtryck 2,5 bar  
Öppn.tryck 4 bar  
GV01- STYRVENTIL SIEMENS  
SV11- 1xVVG4,25  
101 2xALG 25,1  
GV01- STYRVENTIL SIEMENS  
SV11- 1xVVG40,20  
102 2xALG 20,1

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SKR	DATUM
BYGGHANDLING				
ABB COMPONENTS				
<div><div></div><div><b>ÄF-INFRASTRUKTUR AB</b> INSTALLATION Box 61 781 21 BORLÄNGE Sveagatan 6, Tel 010-505 00 00</div></div>				
UPPDRAG NR 571228	RITAD AV OFn	HANDLAGGARE DEL		
DATUM 2012-02-13	ANSVARIG			
ABB COMPONENTS BEFINTLIG BYGGNAD GOLVPLAN, DEL 3 VS-INSTALLATION				
SKALA 1:50	FORMAT A3 A1	NUMMER V-50.1-213	BET	